第47期　事業主パトロール報告

（令和 5年10月 1日～令和 6年 9月30日）　　孝和建商株式会社　　安全衛生委員会

	現　場　名	ゼネコン	所長コメント
1	令和5年10月3日 花月総持寺ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 当社工事無し	大和ハウス工業㈱ 施工部パトロール	場内の整備が行き届いていた
2	令和5年10月24日 谷中三丁目計画 当社工事施工中	東洋建設㈱ 事業主パトロール 高橋所長	無事故で竣工をお願いします
3	令和5年12月20日 赤羽プロジェクト 当社工事予定	前田建設工業㈱ 前友会パトロール 稲葉所長	風通しの良い作業所づくりをお願いされた
4	令和5年12月21日 川越新富町 当社工事施工中	㈱森本組 事業主パトロール 宮地所長	完成間近です。最後まで気を引き締めて作業をお願いします
5	令和6年2月22日 守谷駅前住宅 当社工事施工中	京成建設㈱ 事業主パトロール	特にコメントなし
6	令和6年3月7日 成田赤十字病院増築 当社工事無し	㈱イチケン 一栄会パトロール 平所長	危険個所の表示、安全通路の確保の指摘
7	令和6年5月14日 台東区元浅草三丁目 当社工事無し	新日本建設㈱ 協力会パトロール 平塚所長	SDドア部くぎしまい処理のこと 水平ネットの整備
8	令和6年5月14日 台東区駒形一丁目 当社工事無し	新日本建設㈱ 協力会パトロール 蓬生所長	分電盤点検なし 作業通路確保のこと
9	令和6年9月12日 けやきの里あやめ館 当社工事無し	㈱大城組 共栄会安全パトロール 藤斉所長	屋上に木片等のゴミあり 延長コードの巻いたまま使用が見られた EV入口に危険表示をする事を指示
10	令和6年9月12日 弥生の里・自然聖園第5期 当社工事予定	㈱大城組 共栄会安全パトロール 埜口所長	現在土木工事のみ 重機の掘削作業とコンクリート打ち込み作業のみ 特に指摘箇所なし
11	令和6年9月18日 台東区元浅草三丁目 当社工事無し	新日本建設㈱ 協力会パトロール 平塚所長	屋上手すり不備 水平ネットの整備
12	令和6年9月18日 台東区駒形一丁目 当社工事無し	新日本建設㈱ 協力会パトロール 蓬生所長	消火器破損交換のこと 安全通路の確保
13			
14			